



Einwohnergemeinde Ochlenberg  
 Dorf 87  
 3476 Oschwand

**Microbact-Nr.: 26-008345**

## Prüfbericht

Probe*	Trinkwasser
Gemeinde*	Ochlenberg
Nr. der Probenahmestelle*	1
Probenahmestelle*	Sammelbrunnstube Oberschnerzenbach 3476 Oschwand
Datum der Probenahme*	22.04.2026
Zeitpunkt der Probenahme*	07:40
Temperatur bei Probenahme (°C)*	8.5
Temperatur bei Eingang im Labor (°C)	10.2
Zeit bei Entgegennahme im Labor	8:37
Auftrag vom	22.04.2026
Prüfungsbeginn	22.04.2026
Prüfungsende	27.04.2026

\*vom Kunden angegebene Daten

### Angaben zur Durchführung

Die Ergebnisse beziehen sich auf die Probe wie erhalten.

### Ergebnis / Beurteilung:

Messgrösse	Einheit	Methode (MB-Methodennr.)	Resultat	Höchstwerte
Aerobe mesophile Keime	KBE/ml	ISO 6222 mod (L034)	13	<= 100
Escherichia coli	in 100ml	ISO 9308-1 (L039)	negativ	negativ
Enterokokken	in 100ml	ISO 7899-2 (L041)	negativ	negativ

Höchstwerte gemäss Verordnung des EDI über Wasser in öffentlich zugänglichen Bädern und Duschanlagen vom 16. Dezember 2016 (Stand am 1. Januar 2026).

### Beurteilung:

Die von uns untersuchte Probe entspricht den Anforderungen gemäss der Verordnung des EDI über Trinkwasser.

Mit bestem Dank für Ihren Auftrag und freundlichen Grüssen  
 microbact ag